



Č.j.:KRPH-226-154/ČJ-2010-050507

Náchod 2. června 2010

Počet listů: 1

DALEXIA s. r. o. /IČO:28781163/
Inženýrská a znalecká kancelář
Skřivánčí 770
541 01 Trutnov

Projektová dokumentace stavby „Oblastní nemocnice Náchod“, pro územního řízení - stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a § 124 odst. 8 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a s odkazem na ustanovení § 10 odst. 4 písm. a), b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě předložené Vaší žádosti, kterou obdržel dne **24. 5. 2010 vedenou pod č.j.:UR 01/2010**, pro Vás toto stanovisko pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Oblastní nemocnice Náchod“.

Projektová dokumentace mimo jiné stavby řeší vybudování nových obslužných komunikací v areálu oblastní nemocnice, včetně zřízení parkovacích míst. Parkovací místa jsou navržena s kolmým, šikmým i podélným způsobem stání. Dále jsou navržena podélná parkovací místa na místní komunikaci, ul. Nemocniční. V projektové dokumentaci je navrženo dopravní napojení třemi sjezdy z místní komunikace, ul. Nemocniční. Další dopravní napojení je stávajícím sjezdem z místní komunikace, ul. V Úvoze, která je dopravně napojena na sil. III/285 26, ul. Bartoňova. Dále je navržen nový sjezd ze sil. III/285 26 do plánovaných podzemních garáží. Pro bezpečnější odbočování ze silnice III/285 26, ul. Bartoňova do podzemních garáží a na místní komunikaci, ul. V Úvoze, jsou navrženy odbočovací pruhy. Je navrženo uspořádání silnice III/285 26 a šířce jízdních pruhů 3 x 2,75 m a 2 x 0,25 vodící proužek. Z tohoto důvodu bude stávající chodník zúžen na šířku 3m. V rámci této stavby dojde k úpravám stávajících přechodů pro chodce v ul. Bartoňova a Purkyňova. Oba přechody budou opatřeny ochranným dělicím ostrůvkem. Přechod pro chodce v ulici Bartoňova bude přemístěn ze stávajícího místa, za křižovatku s místní komunikací, ul. V Úvoze, směrem k obci Lipí. Dále v ul. Bartoňova, bude zřízeno v prostoru křižovatky ul. B. Němcové, Bartoňova a Purkyňova místo pro přecházení.

Druhá strana stanoviska vedeného pod č.j.:KRP-226-154/ČJ-2010-050507

Dopravní inspektorát Náchod po prostudování předložené projektové dokumentace, provedení úprav v projektové dokumentaci dle požadavků dopravního inspektorátu, místní znalosti a přehodnocení všech hledisek bezpečnosti silničního provozu, **souhlasí** z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby „Oblastní nemocnice Náchod“ za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, které budou zpracovány do projektové dokumentace pro stavební řízení:

- v projektové dokumentaci nejsou řešena parkovací místa pro osoby těžce postižené či těžce pohybově postižené. Tato parkovací místa musejí být při kolmém a šikmém způsobu stání o šířce min. 3,5 m, při podélném stání min. 7 m. Musejí být označena svislým dopravním značením č. IP12 (Vyhrazené parkoviště), kde ve spodní části značky je uveden symbol O1 a toto svislé dopravní značení musí být doplněno vodorovným dopravním značením č. V10f (Symbol O1)
- přechody pro chodce budou nasvíceny samostatným, intenzivnějším osvětlením než VO
- přechody pro chodce budou označeny svislým dopravním značením, ochranné dělicí ostrůvky budou doplněny svislým dopravním značením č. C4a
- přechody pro chodce a místo pro přecházení budou opatřeny varovnými a signálními pásy
- v PD upřednostňujete účelovou komunikaci před místní komunikací, místní komunikace bude vždy nadřazena účelové komunikaci

Dopravní inspektorát po doložení rozhledových poměrů a následného provedení šetření na místě, **nesouhlasí** se zřízením nového sjezdu z místní komunikace, ul. Nemocniční, pro zásobovací dvůr. V rozhledových prostorech sjezdu se nacházejí trvalé překážky, které porušují rozhledové poměry, a navržené odrazové zrcadlo není možné považovat za náhradu za rozhledové poměry. Odrazové zrcadlo tvoří pouze podpůrný prostředek pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, při vyjíždění na místní komunikaci.

Další dva sjezdy v ul. Nemocniční jsou stávající, tudíž se k těmto sjezdům dopravní inspektorát nevyjadřuje a považuje instalaci odrazového zrcadla u sjezdu k stanici s plyny, za prospěšné zlepšení bezpečnosti silničního provozu při vyjíždění na místní komunikaci.

Dopravní inspektorát dále z hlediska bezpečnosti silničního provozu **nesouhlasí** s návrhem podélných parkovacích míst na místní komunikaci, ul. Nemocniční. Tato parkovací místa zasahují do již tak nevhodných rozhledových poměrů.

Investor: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Pospíšilova 365, Hradec Králové.

Zpracoval:
nprap. Kult David

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

npor. Ing. Hlaváč Pavel
vedoucí dopravního inspektorátu