



VODOVODY A KANALIZACE NÁCHOD, a.s.

547 01 NÁCHOD, Kladská 1521

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce 967

Tel.: +420 491 419 255
Fax: +420 491 419 267
E-mail: tpc.korda@vakna.cz
Internet: www.vakna.cz

IČO: 48172928
DIČO: CZ48172928

DALEXIA s.r.o.

Skřivánčí 770

54101 Trutnov

Bankovní spoje: ČSOB, a.s. Náchod
Č.ú.: 14504883/0300

Váš dopis značky
UR 01/2010

Naše značka
1001807 / 2010

Vyřizuje/linka
Ing. Korda Pavel

V Náchodě dne
28.4.2010

Věc: Oblastní nemocnice Náchod, na st.p.č. 632, 636, p.p.č. 942/1-3, 944/1,5,6, 1000/1-10 a další v k.ú. Náchod, (Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.)

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. - vodovod a kanalizace.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme při splnění následujících podmínek.

- 1) Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.
- 2) Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod a.s. dodržte minimální vodorovný odstup 1,5 m.
- 3) Ve vzdálenosti do 2,0 metrů od zařízení VaK Náchod, a.s. nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, sloupy, ploty atd.
- 4) Překládaný vodovodní řad bude z PVC DN 150 a bude opatřen vodícím drátem pro pozdější vytýčení.
- 5) Vodovodní přípojky v oblasti nové armaturní a vodoměrné šachty budou provedeny tak aby jejich rozbočení na tři, t.j. pro objekt „M“, energokanal a většinu nemocnice, bylo až za fakturačním vodoměrem.
- 6) Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě v prostoru o rozměrech v souladu s ČSN 75 5411. Vodoměrná šachta bude vodotěsná.
- 7) K vodovodnímu řadu a vodovodním přípojkám bude pevně připojen vodící drát z důvodu možnosti jejího pozdějšího vytýčení.
- 8) Vypouštěné odpadní vody musí vyhovovat Kanalizačnímu řádu pro města Náchod - Hronov.
- 9) Odpadní vody z kuchyně budou vedeny přes odlučovač tuků, v celém areálu nemocnice nebudou instalovány drtiče odpadů.
- 10) Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení.
- 11) Pokud by při realizaci stavby došlo k odtěžení zeminy pod vodovodním, kanalizačním potrubím, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
- 12) Veškeré uliční vpusti v areálu nemocnice budou osazeny kanalizačními koši.
- 13) Při opravě a úpravách kanalizační přípojky provede stavebník taková opatření, aby nemohlo dojít ke vniknutí nežádoucích látek do kanalizace (písek, cihly, vody neodpovídající kanalizačnímu řádu apod.).

V. Z. Korda
Ing. Lubor Zoufal
ved. odd. TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD