

**Dotaz č. 6**

*Stávající dilatační spáry ve stěrkových podlahách. Budou dilatační spáry dodatečně proříznuty a vyplněny tmelem a v jaké výměře?*

**Odpověď**

V podkladní vrstvě stěrkové podlahy nebudou prováděny nové dilatační spáry.

**Dotaz č. 7**

*Bude zadavatelem doplněn výkaz výměr u níže uvedených položek?*

**Odpověď**

Dotazy a odpovědi na jednotlivé položky výkazu výměr jsou uvedeny níže:

*Vyvěšení a likvidace stávajících dveřních křídel, které se mění za nová křídla?*

- Vyvěšení křídel započítat do montáže nových křídel, likvidaci uvažovat v ceně za netříděnou suť.

*Zednické výpomoci pro řemesla?*

- Zednické výpomoci jsou součástí výkazu výměr řemesel.

*Měrná jednotka s výměrou stěn – protiprašné opatření?*

- Úklid a protiprašná opatření jsou v položce vyčištění budov.

*Demontáž soklíku PVC?*

- Započítat v ceně montáže PVC.

*Demontáž stávající podlahové krytiny?*

- Započítat v ceně montáže PVC.

*Montáž a dodávka soklíku PVC?*

- Je v ceně montáže a dodávky krytiny PVC.

*Přizdění ostění 1.NP v místnosti číslo 103 pro osazení nových dveří?*

- Je započítáno v dodatečném osazení nových zárubní.

*Zaplnění rýh v podlahách, stěnách, stropech po vybourání zdí?*

- Zaplnění rýh ve stěnách a stropech je obsaženo v položce oprava omítek stěn, zaplnění rýh v podlahách a úprava podkladu dle TZ stavební části je obsaženo v položce litá podlaha v oddílu 777.

*Povrchová úprava podstupnic schodiště včetně určení výměry a provedení?*

- Povrchovou úpravu podstupnic uvažovat v množství 13,5 m2 ve stejném materiálu jako stupnice.

*Rozsah (výměra) zazdívek okenních otvorů vč. vnější úpravy 1.NP místnost číslo 122?*

- Neřešit, stávající konstrukce.

*Úprava výtahových šachetních dveří na odolnost EW 15 DP1?*

- Stávající výtahové dveře při změně staveb skupiny I jsou považovány za vyhovující pro odolnost EW 15.

*Montáž a dodávka samozavírače na výtahové šachetní dveře?*

- Doplnit 6 kusů samozavíračů na výtahové dveře.

*Výztuha v SDK příčkách po obvodu okenních otvorů (příplatek za vytvoření rámu)?*

- Výztuhu započítat do ceny příček.

*Nátěr nových dveřních zárubní?*

- Jsou započítány v nátěrech KDK.

**Dotaz č. 8**

*Protipožární povrchová úprava výtahových šachetních dveří a samozavírač. Prováděná povrchová úprava dveří bude oboustranná?*

**Odpověď**

Stávající výtahové dveře při změně staveb skupiny I jsou považovány za vyhovující pro odolnost EW 15. Není třeba provádět povrchovou úpravu.

**Dotaz č. 9**

*Podlahy se stěrkou jako finální úpravou (doplnění případnou výměru soklu). Bude provedena úprava soklu stejným materiálem a do jaké výšky (včetně výměry)?*

**Odpověď**

Do jednotkové ceny započítat úpravu soklu do výšky 50 mm.

**Dotaz č. 10**

*V tabulce oken je uvedena bezpečnostní fólie. Ve výkazu výměr je uváděná jen jednostranně. Bude instalovaná oboustranně včetně úpravy výkazu výměr zadavatelem?*

**Odpověď**

Bezpečnostní fólie bude řešena jednostranně.

**Dotaz č. 11**

*Ve výkazu výměr u položek pod pořadovým číslem 44 a 45 chybí montáž a dodávka nepožárních dvoukřídlových dveří 1450/1970mm, včetně dalších položek dveřního kování pod pořadovým číslem 50 a 51. Bude zadavatelem doplněn výkaz výměr?*

**Odpověď**

Montáž a dodávka dveří 1450/1970 a dveřního kování je v položce č. 52, 53, 54, 55.

**Dotaz č. 12**

*Bude zadavatelem doplňovat výkaz výměr o obnovení nátěru stávajících dveřních zárubní?*

**Odpověď**

Do nátěrů KDK doplnit nátěr ostatních stávajících zárubní v rozsahu 100 m<sup>2</sup>.