

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – 5.

Veřejná zakázka: Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a. s. - nemocnice Jičín – dodávky

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ:70889546

Způsob zadání: nadlimitní otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- 1) **Dotaz:** Z jakého materiálu mají být provedeny komíny a kouřovody od kotlů a kogeneračních jednotek?

Odpověď: Vložky: materiál 17348-9 (teplovodní kotle tl.1mm, parní kotle tl. 0,6mm, kogenerace tl.1,5mm), izolace: tl. 50mm - lamelový skružovaný pás z minerál. vlny 90g/m³ na vyztužené hliníkové fólii, opláštění: tl. 0,5-0,6mm materiál 17240 IIIId

- 2) **Dotaz:** V rámci tendrové dokumentace na Měření a regulaci chybí regulační schémata. Bývá zvyklostí je pro tendr předložit. Je možné je doplnit k zadání?

Odpověď: Regulační schémata nejsou zpracována, budou součástí poptávaného díla (realizační projektové dokumentace).

V Hradci Králové dne 6. 4. 2011



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu