

Změna termínu podání nabídky na 13.8.2010

Při prohlídce místa stavby byl jedním z uchazečů vznesen dotaz na zadavatele, je-li součástí řešení i ohřev TUV (teplé užitkové vody)?

Odpověď: Součástí řešení je i ohřev teplé užitkové vody v areálu. Je nutné uvažovat s možností obnovení provozu nemocnice nebo jiného typu zdravotnického zařízení a navrhnout adekvátní tepelný výkon pro ohřev TUV, možnost připojení výměníku pro ohřev TUV včetně akumulace.

Z důvodu možnosti dopracování dokumentaci byl termín podání nabídek posunut na 13.8.2010 10.00 hodin