

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
14000 Praha

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAKHK/VHR/BM/20/0050**

Vyřizuje: **Mgr. Michaela Bastlová**

Telefon: **420 491 512 744**

E-mail:

Žadatel:

Valbek, spol. s r.o.
Karolína Roušalová
Vaňurova 505/17
46007 Liberec

Název akce: Přístupy na pozemky podél dálnice D11

Zájmové území: **Stěžery**

Datum vydání vyjádření: **03.03.2020**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pod č. zakázky 15LI33002, vyhotovené Ing. Tomášem Klimentem, společnost VALBEK, spol. s r.o., pro územní řízení výše jmenované stavby. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Jedná se o výstavbu tří přístupových komunikací podél dálnice D11 z důvodu přerušení dopravního systému polních cest vlivem stavby dálnice D11.

Předmětem stavby jsou tři přístupové komunikace podél budoucího tělesa D11 v úsecích km 91,530 – 92,025 vlevo k.ú. Stěžery, km 93,880 – 94,650 vpravo k.ú. Bříza u Všestar a km 93,147 – 93,620 vlevo k.ú. Svobodné Dvory. Jedná se o jednopruhové komunikace s šířkou 4,0 m.

Stavba neovlivní odtokové poměry v území. Dešťové vody z komunikací budou odvedeny podélným a příčným sklonem vozovky na terén a do příkopů budoucí dálnice D11.

1.1. SO 157 Přístupy na pozemky k.ú. Stěžery – celková délka 514 m. Na začátku úseku komunikace vychází ze sjezdu budovaného v rámci SO 130 stavby dálnice a na konci se napojuje na stávající cestu.

1.2. SO 158 Přístupy na pozemky k.ú. Bříza u Všestar – celková délka 779 m. Na začátku úseku komunikace vychází ze stávající cesty, na konci se napojuje na přeložku polní cesty SO 151 stavby dálnice.

1.3. SO 159 Přístupy na pozemky k.ú. Svobodné Dvory – celková délka 512 m. Na začátku úseku komunikace vychází ze stávající komunikace (ulice Klacovská) a na konci se napojuje na přístupy na pozemky SO 152 stavby dálnice.

2. V zájmové lokalitě se v k.ú. Stěžery (SO 157) nachází vodovod DN 300 T LT a DN 100 PVC v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Veškerý majetek společnosti musí být během výstavby volně dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny stavební práce těžkou technikou. Povrchové znaky vodovodu budou osazeny do nivelety upraveného terénu a v nebezpečných plochách budou odlážděny popřípadě obetonovány.

Při stavbě je nutno respektovat veškerá vodohospodářská zařízení, tj. vodovod včetně přípojek a jejich ochranné pásmo. Nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v jeho ochranném pásmu dále nesmí být provedena výsadba vzrostlé zeleně, ochranné pásmo musí zůstat volně přístupné, neoplocené, nezastavěné a nesmí být v prostoru nad ním použit železobeton.

3. Práce na stávajícím zařízení Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. mohou provádět pouze pracovníci

provozovatele, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. a budou hrazeny z nákladů stavebníka.

4. Před zahájením výstavby si stavebník v dostatečném předstihu zajistí vytyčení vodovodního potrubí u provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Objednávka týkající se vodovodního potrubí se zasílá na info@khp.cz a v kopii na hledaci@khp.cz, včetně situace a vyjádření KHP, a.s. Termín schůzky se domlouvá s panem Jonášem, tel.: 725 504 762 nebo s panem Šolcem, tel.: 606 680 804.

5. Stavebník zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu. V případě poškození během výstavby bude stavebník neprodleně informovat o této skutečnosti provozovatele vodovodu. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese stavebník.

6. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří její funkčnost.

7. Stavebník uvede do žádosti o územní rozhodnutí společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a společnost Královéhradecká provozní, a.s. jakožto známé účastníky řízení.

8. Při splnění výše uvedených podmínek s vydáním územního rozhodnutí souhlasíme.

9. Toto vyjádření je současně stanoviskem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 4)
- Průběh sítí v majetku VAK HK, a.s. - k.ú. Stěžery
- Koordinační situace Stěžery
- Koordinační situace Bříza u Všestar
- Koordinační situace Svobodné Dvory





VODOVODY A KANALIZACE
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
- 4 -

Pavel Loskot
technicko - provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Průběh sítí v majetku VAK HK, a.s. - k.ú. Stěžery



Koordinační situace Stěžery



Koordinační situace Bříza u Všestar



Koordinační situace Svobodné Dvory

