

BEZ NÁMITEK
správce VO, tel.: 499 813 285, 499 816 543
Petr Štěpánský - ELEKTROMONTÁŽE
Dne: 1. 6. 2020 Podpis:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C (VEDENÍ V ZEMI)
- 1NPE~50Hz, 230V/TN-S (VEDENÍ UVNITŘ STOŽÁRU)

OCHRANA PŘED DOTYKEM - ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3) - AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPEČNÝ
OCHRANA PŘED ÚRAZEM - NORMÁLNÍ

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE

DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):

LEGENDA
- skladba chodníku, zpevněné plochy
- výkopový materiál
- kabel VO
- zemnící drát FeZn d=10mm
- výstražná folie PVC - červená

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
DiK Janák, s.r.o.	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové		ZAKÁZKA	027/19
MÍSTO Trutnov, kraj Královéhradecký		DATUM	Květen 2020
AKCE I/16 TRUTNOV OK A PŘECHODY PRO CHODCE UL. PRAŽSKÁ A NA STRUZE		STUPEŇ	DUR
		FORMÁT	4 A4
PŘÍLOHA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		MĚŘÍTKO	
Situace veřejného osvětlení		1:500 (1:20)	D.1.4.2