

**DiK Janák, s r.o.**  
**nábř. V. Havla 207**  
**541 01 Trutnov**

č.j.- 065/2020

Vyřizuje: V Trutnově dne:  
Kölbl 16. 06. 2020

**Stanovisko k akci „zrušení části dešťové kanalizace pro akci I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce c ul. Pražská a Na Struze“**

K Vaší žádosti o vyjádření pro akci „zrušení části dešťové kanalizace pro akci I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce c ul. Pražská a Na Struze“ Vám sdělujeme, že se v části předmětného území (pozemky ve vlastnictví Města Trutnova) nachází podzemní zařízení v naší správě (dešťová kanalizace). Nemáme námitek k provedení stavby dle předložené PD.

V případě, že dojde stavbou k zásahu do místní komunikace, chodníku nebo veřejné zeleně, požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací s námi sepíše prováděcí organizace nebo investor smlouvu o pronájmu zájmového území k provádění prací. Podmínky uvedení zájmového území do původního stavu budou dojednány a stanoveny v této smlouvě.
2. Po ukončení prací a uvedení do předešlého stavu předá protokolárně zájmové území prováděcí organizace zpět TS Trutnov s.r.o.
3. Do výkopu rýhy ve vozovce nebo chodníku nebude ukládán původní výkopek, zásyp rýhy bude prováděn štěrkodrtí nebo obdobným dobře hutnitelným materiálem. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm
4. Zásah do komunikace nesmí být prováděn v době od 1.11. do 31.3
5. Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování místních komunikací. Případné znečištění je nutno bez vyzvání a bezodkladně odstranit na náklady stavebníka. V případě poškození přilehlého pozemku ve vlastnictví Města Trutnova bude tento pozemek po ukončení stavby upraven na náklady stavebníka.
6. Při výstavbě budou použity takové stroje a vozidla, aby nedocházelo k poškození místních komunikací.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání k zásahu do místní komunikace.

S pozdravem

TECHNICKÉ SLUŽBY  
TRUTNOV s.r.o. ③  
Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3  
IČ: 259 68 084, DIČ: CZ25968084  
Tel.: 499 739 411, www.tsťu.cz  
Jiří Kölbl  
správa místních komunikací