


**BEZ NÁMITEK**  
 správce VO, tel.: 499 813 285, 499 816 543  
 Petr Štěpánský - ELEKTROMONTÁŽE  
 Dne: 1.6. 2020 Podpis: *kh*

# **NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA**

## **OCHRANA PŘED DOTYKEM**

- 3PEN-50Hz, 400V/TN-C (VEDENÍ V ZEMI)  
 - 1NPE-50Hz, 230V/TN-S (VEDENÍ UVNITŘ STOŽÁRU)  
 - ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
 - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
 VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3)- AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2  
 CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPEČNÝ  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM - NORMÁLNÍ  
 PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NŮREM  
 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ  
 PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ  
 VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NŮREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE  
 DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST  
 VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

## **VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):**



## **LEGENDA**

- skladba chodníku, zpevněné plochy
- výkopový materiál
- kabel VO
- zemní drát FeZn d=10mm
- výstražná folie PVC - červená

**Sollertia**

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
DiK Janák, s.r.o.	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek
INVESTOR	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové	ZAKÁZKA
MÍSTO	Trutnov, kraj Královéhradecký	DATUM
AKCE	I/16 TRUTNOV OK A PŘECHODY PRO CHODCE UL. PRAŽSKÁ A NA STRUZE	STUPEŇ
PŘÍLOHA	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	FORMÁT
	Situace veřejného osvětlení	MĚŘITKO
		1:500 (1:20)
		<b>D.1.4.2</b>