

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Valbek, s.r.o.  
Romana Řeháková  
Vaňurova 505/17  
460 07 Liberec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2019/023016

VYŘIZUJE/LINKA  
Jiří Tluka/675  
Vladimír Šimek, DiS/155

HRADEC KRÁLOVÉ  
13.6.2019

## D 11 1109 Trutnov, státní hranice ČR/PL – „Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“

Dne 23.5.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost Valbek, s.r.o., 11/2018.

Podle předložené dokumentace se jedná o přeložení stávající ulice Elektrárenská v Trutnově mimo trasu navrhované dálnice D11, jejíž mostní pilíře jsou v kolizi se stávajícím stavem komunikace v této ulici. Nově umístěná komunikace v nové ulici Elektrárenská bude trasována až ke křižovatce ulic Voletinská a Nádražní. V rámci odvodnění komunikace je uvažováno s maximálním zajištěním vsaku likvidovaných srážkových vod. Jako prostředky vsaku v těsném souběhu s komunikací jsou navrženy vsakovací rýhy s přehrázkami a vsakovací průleh. V případě vyššího srážkového úhrnu (než-li návrhového), budou nadbytečné vody přepadat do vodních toků Úpa (IDVT 10100036) a Ličná (IDVT 10100439). V souvislosti s odvodněním do koryta Úpy je navrženo LB vyústění v ř. km 45,420. Zaústění odvodnění přepadu do Ličné je navrženo z pravé strany v ř. km 0,885. V rámci předmětné stavby dojde k dotčení úpravy vodních toků Úpa a Ličná. Tyto úpravy náš státní podnik eviduje ve svěřeném majetku. V obou případech je opevnění koryta tvořeno dlažbou z lomového kamene. V rámci předmětné stavby je dále navržena přeložka drobného vodního toku Voletinský potok (IDVT 10167434), který je ve správě Lesů ČR, státní podnik.

Při výstavbě ke styku s pozemkem p.č. 1520/1 (Úpa) a p.č. 1513/2 (Ličná) v k.ú. Poříčí u Trutnova, vodním tokem Úpa (IDVT 10100036) a Ličná (IDVT 10100439) ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0260 - Ličná od pramene po tok Úpa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 627587, X: 1002693, HSL\_0240 - Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 628004, X: 1003212.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
- Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495088708, jansap@pla.cz.
- Likvidace srážkových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Jakost vypouštěných dešťových vod do vodních toků bude v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  nejvýše 1 mg/l.
- V záplavovém území vodního toku budou terénní úpravy prováděny jen v nezbytném rozsahu.
- Úložiště stavebních materiálů bude situováno mimo záplavové území vodního toku.
- V dalším stupni PD požadujeme předložit technický návrh (technický popis a výkres) provedení vyústění do koryta dotčených vodních toků, a to při respektování následujícího postupu: V místě budoucího osazení výustního potrubí bude stávající opevnění koryta vodního toku rozebráno a po osazení výustního potrubí budou kameny osazeny do betonového lože min. tl. 200 mm zpět na své původní místo. Pod nově vybudovaným vyústěním musí být břehové opevnění upraveno tak, aby nedocházelo k jeho poškozování vodami z vyústění vytékajícími (např. vyčištění spár kamenné dlažby a poté jejich vyspárování maltovou směsí). Spárování bude navrženo v rozsahu 1,0 m od osy vyústění na každou stranu vodorovně a od vyústění po běžnou úroveň vodní hladiny.
- Výustní objekty budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočných profilů vodních toků a spodní hrany vyústění byly umístěny min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodních toků. Samotná výustní trubka u objektů bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku.
- Nově navržené úpravy koryt vodních toků budou plynule navazovat na stávající koryta či jejich úpravy.
- Z důvodu případného přístupu mechanizace správce toku při výkonu správy vodního toku musí být nově umístěné zařízení do vzdálenosti 6 m od břehové hrany koryta vodního toku únosné vůči přejezdu min. 20 tun.
- Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních materiálů do vodních toků.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky a úpravy vodních toků – (Úpa) p.p.č. 1520/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova a DHM 9051000222, (Ličná) p.p.č. 1513/2 v k.ú. Poříčí u Trutnova a DHM 9051000058), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Odbor majetkový(V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3).

Majetkoprávní vypořádání musí být v souladu s Rámcovou smlouvou mezi Povodím Labe, státním podnikem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR „Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“. Majetkoprávní vypořádání ve věcech týkajících se dotčení vodního díla evidovaného v naší správě vzhledem k charakteru stavby nepožadujeme.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


**Povodí Labe, státní podnik**

Vita Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

**500 03 Hradec Králové**

(6)



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha

1x PD

**Na vědomí**

PL – Z1 Jablonec nad Nisou

